

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельностью и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
по г.Сорочинску и Сорочинскому району
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № 151/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование юридического лица. фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
«Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского городского округа Оренбургской области»
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района по пожарному надзору № 151 от 26 октября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

05 ноября 2015г. проведена проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г.Сорочинску и Сорочинскому району
майором внутренней службы Атамановым М.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
территории, зданий и помещений по адресу: Сорочинский район, п.Родинский, ул.Юбилейная, 5

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Родинская СОШ» Мешковой Татьяной Петровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При проведении капитального ремонта здания школы в 2012 году и при выполнении работ по замене кровли здания, не выполнено ограждение на кровле здания школы.	п.8.11 СНиП 21-01-97*	01.10.16г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и
Сорочинскому району Атаманов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 05 ” ноября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Родинская СОШ»

(должность)

Мешкова Т.П.

(фамилия, инициалы)



20 г.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999