

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № 125/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
«Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района
по пожарному надзору № 125 от 25 августа 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 12 сентября по 29 сентября 2016г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по
Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы
Атамановым М.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
территории, зданий и помещений по адресам: Оренбургская область, Сорочинский городской округ,
п.Родинский, ул.Юбилейная, 5; п.Родинский, ул. Советская, 37

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Родинская СОШ» Мешковой Татьяной Петровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (отсутствует следующая информация: применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ; дополнительные требования к помещениям образовательного учреждения; ответственные за оказание первой помощи пострадавшим; за остановку работы систем вентиляции; ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара и т.г.).	п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.09.17г.	
2.	Руководителем объекта не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения (помещения трудового обучения и складских помещений) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123.	п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.09.17г.	

3.	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания детского сада отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.09.17г.	
4.	В связи со сменой собственника детского сада в течение одного года со дня изменения сведений, не разработана вновь декларации пожарной безопасности.	ч.6 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.09.17г.	
5.	Должностные лица учреждения, ответственные за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного, не прошли повторно обучение в объеме пожарно-технического минимума по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства.	п.3 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.п.31, 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.09.17г.	

**Здания школы 1968 года постройки
по адресу: Сорочинский район, с. Николаевка, ул.Центральная, 46 а**

6.	Высота ограждения лестницы 3-го типа со второго этажа здания менее 1,2м (фактически 1,1 м).	п.33. ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.5.4.2. СП 1.1130.2009	01.09.17г.	
7.	В помещениях здания пожарные огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола до его верха (фактически 1,7м).	п. 480 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.4.2.7 СП 9.13130.2009	01.09.17г.	
8.	Для выходов на кровлю здания, предусмотрены деревянные люки, защищенные с одной стороны негорючими материалами толщиной менее 40 мм (железом), который не обеспечивают предел огнестойкости при пожаре EI 30 (30 минут).	п.п. 7.20, 8.4*. СНИП 21-01-97*; прим. 1 п.4.7. СНИП II-A.5-70	01.09.17г.	

**Здание детского сада 1983 года постройки
по адресу: Сорочинский район, с. Николаевка, ул.Центральная, 32 б**

9.	Дверь, установлена в противопожарной стене отделяющей помещение пищеблока от смежных помещений, не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 7.17 СНИП 21-01-97*	01.09.17г.	
10.	Высота ограждения лестниц со второго этажа здания менее 1,2м (фактически 1м).	п.33. ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.3.42 СНИП II-Л.3-71; п.5.4.15. СП 1.1130.2009	01.09.17г.	
11.	Для выхода на кровлю здания, предусмотрен деревянный люк, защищенный с одной стороны негорючими материалами толщиной менее 40 мм (железом), который не обеспечивают предел огнестойкости при пожаре EI 30 (30 минут).	п.п. 7.20, 8.4*. СНИП 21-01-97*; прим. 1 п.4.7. СНИП II-A.5-70;	01.09.17г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Оренбургской области Атаманов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

“ 29 ” сентября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Родинская СОШ»

(подпись)

(должность)

Мешкова Т.П.

(фамилия, инициалы)

“ ” 20 г.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999